



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* 06.12.2021 КНМ 19210061000201438362



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1, а/я 704, тел. 295-556, 295-542,
E-mail: gu@19.mchs.gov.ru, телефон доверия 8-3902-29-99-99

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Абакан
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Хакасия
655017, г. Абакан, ул. Вяткина, 10, т.8(3902)22-21-26, 8(3902)22-66-33,
E-mail: tond.abakan@19.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 237/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному автономному образовательному учреждению Республики Хакасия дополнительного профессионального образования "Хакасский институт развития образования и повышения квалификации", далее ГАОУ РХ ДПО "ХАКИРОИПК"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Абакан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (главного государственного инспектора города Абакана по пожарному надзору) Налобина Алексея Борисовича №237 от «06» декабря 2021 года

В период с «15» декабря 2021г. по «24» декабря 2021 г.

Черновым Александром Васильевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Абакан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (государственный инспектор города Абакана по пожарному надзору) капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: Республика Хакасия города Абакан, улица Пушкина, 105 в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания ОНДПР по г. Абакан УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия №122/1/1 от 24.12.2020 г.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: советник при ректоре Маров Игорь Викторович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Выполнить капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: привести в работоспособное состояние зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) чтобы выполнили свои функции при коротком замыкании (КЗ):</p> <p>На 1 ом этаже в помещении №46, дымовой извещатель пожарный №6 (ДИП №6) в помещении №9 и извещатель пожарный ручной №15 (ИПР №15); при КЗ ДИП №22 в коридоре ИПР №21.</p> <p>На 2 ом этаже при КЗ в малом коридоре ДИП №32 в помещении №31. При КЗ в помещении №1 ИПР №4.</p> <p>На 3 ом этаже при КЗ в помещении №2, ДИП №19 в помещении №34. При КЗ ДИП №32 в помещении актового зала ИПР №33, ДИП №25 в коридоре установленный в рядом расположенной ЗКПС и ИПР №33.</p> <p>На 4 ом этаже при КЗ в помещении №53, ДИП №16 в помещении №1. При КЗ в помещении №46 ДИП №29 в помещении №44.</p> <p>Установить автоматическую установку пожарной сигнализации на чердаке здания.</p>	<p>(ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020; п. 6.6.4 ГОСТ Р – 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п.6.3.4 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", п. 4.1 - 4.4, таблица 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности")</p>	не позднее 01.07.2022	
2.	<p>Капитальный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: световой оповещатель «Выход» расположенный на третьем этаже в актовом зале привести в работоспособное состояние.</p>	<p>(ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020; п. 6.6.4 ГОСТ Р – 59638-2021 «Системы</p>	не позднее 01.07.2022	

	Соединительные линии звукового и светового оповещения в здании обеспечить системой автоматического контроля работоспособности на обрыв и короткое замыкание.	пожарной сигнализации Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п.3.4 СП 3.13130.2009)		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ректор ГАОУ РХ ДПО "ХАКИРОИПК"

Дмитриева Светлана Тихоновна

представитель по доверенности от 23.12.2021 №44

Чмыхало Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Абакан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (государственный инспектор города Абакана по пожарному надзору) капитан внутренней службы Чернов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.